



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [administrativo@arpf.com.br](mailto:administrativo@arpf.com.br)



---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO 002/2022**

Processo I-91/2022

**Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Paschoal Salzano e Jd. Centenário**

Foi realizado no período de 31/08/2022 a 08/09/2022, monitoramento de pressão nos bairros Paschoal Salzano e Jd. Centenário. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Verificamos que no dia 01/09/2022 a pressão disponibilizada nos logradouros monitorados, apresentaram oscilações, sendo constatada baixa pressão e/ou falta de água, no período das 8h30min às 15h15min. Conforme nota publicada pela Concessionária BRK Ambiental e constatado pela ARMPF, ocorreu na manhã do dia 01, rompimento da adutora de água bruta, fato que prejudicou o abastecimento de água no município. Além da baixa pressão, constatada no dia 01, verifica-se que nas madrugadas monitoradas, a pressão disponibilizada na rede de distribuição é maior que 50 mca. Sabe-se que pressões acima do permitido colaboram para rompimentos das tubulações.

Diante do exposto, constata-se que as condições mínimas de pressão, estabelecidas em norma, vêm sendo atendidas pela Concessionária BRK Ambiental. Quanto as pressões máximas aferidas, recomendamos, que a Concessionária realize medidas eficazes, de modo a manter a pressão dentro dos padrões estabelecidos na NBR 12218.

Porto Ferreira, 18 de outubro de 2022.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador**