



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## Relatório de Fiscalização Eventual

RFE/007/2020  
Processo I-019/2020

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE  
ÁGUA REGIÃO NORDESTE



Fevereiro/2020



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



---

## ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF .....	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS .....	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....	4
4. INTRODUÇÃO .....	5
5. OBJETIVO .....	5
6. METODOLOGIA .....	5
7. NORMA TÉCNICA .....	5
8. FISCALIZAÇÃO .....	6
9. CONSTATAÇÃO .....	7
10. CONCLUSÃO .....	8



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA – ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefone: (19) 3585-7225

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro – Porto Ferreira – SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

<b>Tipo de Fiscalização:</b>		Fiscalização Eventual
<b>Nº Processo de Fiscalização:</b>		I-19/2020
<b>Local:</b>		Sistema de Distribuição de Água
<b>Termo de Vistoria Nº</b>	<b>Objetivo:</b>	
03/2020 AFA	Verificar a continuidade do abastecimento, na região Nordeste do município, por meio de monitoramento de pressão no sistema de abastecimento de água.	
<b>Comunicação da Fiscalização:</b>		-
<b>Data da Fiscalização:</b>		24/01/2020
<b>Legislação / Normatização:</b>		NBR 12218/1994
<b>Equipe Técnica da ARMPF:</b>		
Arlei Flausino Aureliano – Fiscal, responsável pelas fiscalizações realizadas. Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador		
<b>Representante do Prestador:</b>		
Marco Falcão Vieira		



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### 4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

### 5. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio de monitoramento de pressão no sistema de abastecimento de água na região Nordeste da cidade.

### 6. METODOLOGIA

Foi utilizado manômetro para a aferição das pressões nos pontos definidos pela ARMPF.

A concessionária não foi comunicada previamente sobre a fiscalização. A equipe de fiscalização da ARMPF solicitou o acompanhamento de integrantes da Concessionária 30 (trinta) minutos antes da fiscalização.

### 7. NORMA TÉCNICA

Para a realização desta fiscalização foi observado o valor mínimo de



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



10 mca (metro de coluna d'água) e máximo 50 mca, definidos na NBR 12218 – Associação Brasileiras de Normas Técnicas.

### 8. FISCALIZAÇÃO

Em continuidade às fiscalizações realizadas pela ARMPF, foi realizada na manhã do dia 24 de janeiro de 2020, no período das 10:25 às 10:55, fiscalização para aferir a pressão da rede de distribuição de água na região Nordeste da cidade.


Foram realizadas 05 (cinco) aferições em endereços aleatórios definidos pela ARMPF no momento da fiscalização.



Rua Claudionor Borges, nº 40



Rua Ângelo Utineti, nº 265



Rua José Ramos Filho, nº 135



Rua Nelson Malaman, nº 30



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Rua Manoel J. Ribeiro, nº 405

## 9. CONSTATAÇÃO

Todos os 05 (cinco) pontos aferidos estavam com pressão acima de 10 (dez) mca.

A pressão média aferida na região Nordeste nesta fiscalização foi de 23,6 mca, índice que atende as especificações da norma.

Local	Pressão (mca)
Rua Claudionor Borges, nº 40	15
Rua Ângelo Utineti, nº 265	17
Rua José Ramos Filho, nº 135	23
Rua Nelson Malaman, nº 30	39
Rua Manoel J. Ribeiro, nº 405	24



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



## 10. CONCLUSÃO

As pressões registradas na fiscalização apresentaram registro de pressão máxima de 39 mca e pressão mínima de 15 mca.

Concluimos que a concessionária vem atendendo as condições mínimas de pressão estabelecidas na NBR 12218, na região Nordeste da cidade. Onde constatamos que todos os 05 (cinco) pontos aferidos estavam com pressão acima de 10 mca.

Deve ser dada a devida publicidade dos atos da fiscalização e relatórios.

Porto Ferreira, 07 de fevereiro de 2020.

**Arlei Flausino Aureliano – Fiscal**

**Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador**