



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.

Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225

CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



---

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
DE ÁGUA.**



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.  
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



### OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio de monitoramento de pressão no sistema de abastecimento de água.

### MÉTODOLOGIA

Foi utilizado manômetro para a aferição das pressões nos pontos definidos pela ARMPF.

A concessionária foi comunicada previamente, sobre a fiscalização, contudo, os locais foram definidos pela ARMPF no momento da fiscalização.

### NORMA TÉCNICA

Para a realização desta fiscalização foi observado o valor mínimo de 10 mca (metro de coluna d'água) e máximo 50 mca, definidos na NBR 12218 – Associação Brasileiras de Normas Técnicas.

### FISCALIZAÇÃO

Foi realizada na manhã do dia 15 de abril de 2019, no período das 09:05 às 13:20, fiscalização para aferir a pressão da rede de distribuição de água, em todas as regiões da cidade.

Foram realizadas 27 (vinte e sete) aferições em endereços aleatórios definidos pela ARMPF no momento da fiscalização. Dos 27 (vinte e sete) pontos aferidos 1 (um) ou seja 3,7% apresentou pressão inferior a 10 mca.



Rua José Galo, 35



Rua Maria Thomazi Baccharin, 120



Porto Ferreira

# AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Rua João Tóffoli, 105



Rua Mendonça Salvador, 280



Rua José Rosini, 439



Rua José Olivieri, 160



Rua Lídia Bosseda, 50



Rua Ana Bezo Bacarin, 595



Porto Ferreira

# AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Rua Gilton Bolzan, 215



Rua Nazaré Colli, 99



Rua João de Lima Filho, 710



Rua Batista Arnoni, 135



Rua Antônio P. Dias, 221



João Rui, 516



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.  
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Porto Ferreira



Rua Nicolau Corteza, 170



Rua Antônio Ribaldo, 31



Rua Elias José de Araújo, 151



Rua Ademar Tóffoli, 65



Rua Antônio Liberal, 130



Rua Claudionor Borges, 305



Porto Ferreira

# AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Rua Joaquim M. Castelhana, 395



Rua José Puci, 155



Rua Leonice F. Dias, 108



Rua José João, 199



Rua Francisco Prado, 1628



Rua Constantino João, 216



Porto Ferreira

## AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, nº 303, Centro.  
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38  
E-mail: [contato@arpf.com.br](mailto:contato@arpf.com.br)



Rua Manoel Ribaldo, 801

### CONSTATAÇÃO

Constatamos que 96,30% dos pontos aferidos estavam dentro dos valores estipulados pela NBR 12218.

A pressão média aferida no município nesta fiscalização foi de 25,70 mca, índice que atende as especificações da norma.

### CONCLUSÃO

Concluimos que de maneira geral, a concessionária vem mantendo o sistema em condição adequada de pressão, cumprindo o estabelecido na NBR 12218.

A concessionária deverá investigar e realizar os procedimentos necessários, a fim de disponibilizar a pressão mínima no endereço Rua Batista Arnoni, 135, bairro Vila Maria, onde foi constatada a única pressão abaixo de 10mca desta fiscalização.

Este é o relatório.

Porto Ferreira, 28 de agosto de 2019.

---

Wendel Ederson Marcelino Cremonesi  
Analista Regulador