



Porto Ferreira

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Relatório de Fiscalização Eventual 023/2020

Processo I-143/2020

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, na Rua João Procópio Sobrinho

Foi realizada, na manhã do dia 12 de agosto de 2020, fiscalização no logradouro João Procópio Sobrinho, com a finalidade de verificar a pressão na rede de distribuição de água tratada.

A fiscalização contou com a presença de integrantes da concessionária, que realizaram as aferições “in-loco”. Foram efetuadas 02 (duas) aferições em pontos indicados pela ARMPF, no momento da fiscalização.

Os dois pontos aferidos apresentaram pressão inferior à 10 mca (metro de coluna d’água), não atendendo assim as especificações da NBR 12218 – Associação Brasileiras de Normas Técnicas.

Logradouro	Aferição
Rua João Procópio Sobrinho, 441	02 mca
Rua João Procópio Sobrinho, 454	02 mca



Rua João Procópio Sobrinho, 441



Rua João Procópio Sobrinho, 454

Diante o constatado, a concessionária foi notificada, através do Termo de Notificação nº 10/2020, a realizar as adequações de pressão na região.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



A Concessionária, através do ofício OF-ADC-187-20-GO, informou que realizou geofonamento na região, onde foi constatado vazamento na rede de água, próximo aos imóveis que apresentaram baixa pressão. Sendo realizada manutenção na rede.

Diante o apresentado pela Concessionária, foi realizada no dia 21/08/2020, nova aferição de pressão. Constatamos, conforme termo de vistoria 159/2020, que a pressão foi reestabelecida, após a manutenção da rede, sendo aferido 12 mca, nos dois endereços.

Porto Ferreira, 27 de agosto de 2020.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador