



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.  
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225  
CNPJ: 14.239.170/0001-38



---

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO 003/2022**

Processo I-100/2022

**Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, no bairros Jd. Vitória**

Foi realizado no período de 19/10/2022 a 25/10/2022, monitoramento de pressão no bairro Jd. Vitória. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

O monitoramento ocorreu nas Ruas Sebastião de Jesus e João Gomes da Silva. Com exceção do dia 23/10, que ocorreu oscilação no período de 15 min na Rua Sebastião de Jesus, as demais aferições não apresentaram pressões abaixo de 10 mca.

Constata-se que nas madrugadas monitoradas, a pressão disponibilizada na rede de distribuição é maior que 50 mca. Sabe-se que pressões acima do permitido colaboram para rompimentos das tubulações.

Diante do exposto, constata-se que as condições mínimas de pressão, estabelecidas em norma, vêm sendo atendidas pela Concessionária BRK Ambiental. Quanto as pressões máximas aferidas, recomendamos, que a Concessionária realize medidas eficazes, de modo a manter a pressão dentro dos padrões estabelecidos na NBR 12218.

Porto Ferreira, 07 de dezembro de 2022.

**Wendel Ederson Marcelino Cremonesi – Analista Regulador**