



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



	TERMO DE NOTIFICAÇÃO (TN)	
	TN N° 008/2023	
LAVRATURA	Processo:	008/2023
LOCAL: Porto Ferreira - SP	DATA:	27/02/2023
IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS FISCALIZADO		
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	BRK Ambiental - Porto Ferreira S.A.	
ENDEREÇO:	Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro	
MUNICÍPIO: ESTADO:	Porto Ferreira - SP	
C.N.P.J.:	14.001.255/0001-83	
QUALIFICAÇÃO:	Concessionária dos Serviços de Água e Esgoto do Município	
DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS (CONSTATADOS)		
Não conformidades nos serviços de reparos em pavimentos decorrentes de intervenções para implantação de adutora de água tratada.		
NÃO CONFORMIDADES (NC)		
Termo de Vistoria n° 007/2023 e fotos anexas.		
REFERÊNCIA LEGAL PARA TODAS AS NÃO CONFORMIDADES:		
Contrato de Concessão n.º 055/2011 ANEXO VII - Artigos 25 e 26; Instrução Normativa 08/2019.		
GRAVIDADE DAS NÃO CONFORMIDADES:		
Leve		
PENALIDADES PARA AS NÃO CONFORMIDADES:		
Advertência; multa.		
DETERMINAÇÕES		
<u>Adequação total dos reparos asfálticos, que deve ser realizada com a remoção de todo reparo do pavimento com problemas, compactação adequada do solo, execução</u>		



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716 - Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



de base e de camada de novo pavimento, conforme disposto no Contrato de Concessão n.º 055/2011 ANEXO VII - Artigos 25 e 26, de acordo com as normas NBR da ABNT:
ABNT NBR 11170:1990 Versão Corrigida:1991- Serviços de pavimentação - Terminologia

ABNT NBR 11171:1990 - Serviços de pavimentação - Classificação

ABNT NBR 11804:1991 - Materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados

ABNT NBR 6457:1986 - Amostra do Solo - Preparação para ensaio de compactação e ensaios de Caracterização

ABNT NBR 7181:1984 Versão Corrigida:1988- Solo - Análise granulométrica

ABNT NBR 7182:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Ensaio de compactação

ABNT NBR 7185:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia.

Resolução CONAMA n. 307:2002

Não devem ser efetuados remendos parciais dos reparos, tampouco sobreposição da camada existente.

A Concessionária deverá comprovar as adequações por meio de fotos identificadas, de acordo com a não conformidade apontada.

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO:

-05 (cinco) dias úteis para apresentação das justificativas a contar do recebimento deste.

-10 (dez) dias úteis para a adequação dos reparos, a contar do recebimento deste.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi
Analista Regulador