



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Relatório de Fiscalização Programada

RFP/004/2023
Processo 039/2023

Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT) do
Município de Porto Ferreira



Julho/2023



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. Introdução	5
5. Objetivo	5
6. Metodologia de Fiscalização	5
6.1. EEAT - Oswaldo Cunha Leme	6
6.2. EEAT - Correa Porto	6
6.3. BOOSTER José Gomes.....	7
6.4. BOOSTER - Jd. Aero Porto	8
6.5. EEAT - Areia Branca	8
6.6. BOOSTER - Vila Real	9
6.6. EEAT - Cristo.....	10
7. Relatório	11
8. Constatações de Não Conformidades (NC)	14
9. Conclusão	14



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Carlindo Valeriani, 716, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-017

Telefones: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-160

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:		Fiscalização Programada
Nº Processo de Fiscalização:		039/2023
Sistema:		Sistema de Abastecimento de Água
Unidades Fiscalizadas:		Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT)
Termo de Vistoria Nº	Local:	
65/2023	EEAT - Oswaldo Cunha Leme	
66/2023	EEAT - Correia Porto	
67/2023	Booster - José Gomes	
68/2023	Booster - Jd. Aero Porto	
69/2023	EEAT - Areia Branca	
70/2023	Booster - Vila Real	
71/2023	EEAT - Cristo	
Data da Fiscalização:		23/06/2023
Legislação / Normatização:		Lei 11.445/2007 IN 07/2019 Anexo I
Equipe Técnica da ARMPF:		
Arlei Flausino Aureliano - Fiscal		
Representante do Prestador:		
Marco Falcão Vieira - Encarregado tratamento de água		



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



4 . INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira – ARMPF foi criada pela Lei Complementar nº 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, de forma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5 . OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da fiscalização programada realizada pela ARMPF nas Estações Elevatórias de Água Tratada – (EEATs) e Boosters. A fiscalização foi realizada no dia 23 de junho de 2023, e teve por objetivo, verificar as instalações, operação e manutenção das elevatórias, conforme Instrução Normativa 07/2019.

6 . METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Em 23 de junho de 2023 foram realizadas vistorias nas Estações Elevatórias de Água Tratada (EEATs) e Boosters do Município de Porto Ferreira, a fim de verificar as condições de prestação de serviços.

As informações foram obtidas através de entrevista com representante do prestador de serviços e observação in loco.

A análise foi realizada com base nos termos de vistoria e



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



demais informações de posse da ARMPF.

6.1. EEAT – Oswaldo Cunha Leme

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A EEAT encontra-se na área da ETA Oswaldo Cunha Leme e prédio administrativo da Concessionária, não havendo separação entre estes, porém toda área é extremamente cercada.

6.2. EEAT – Correa Porto

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A EEAT encontra-se na área da ETA e captação Correa Porto, atualmente desativada.

6.3. BOOSTER José Gomes

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Não se aplica

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

6.4. BOOSTER – Jd. Aero Porto

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Não se aplica

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

6.5. EEAT – Areia Branca

Área identificada:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

6.6. BOOSTER – Vila Real

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim

Observações:

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

6.6. EEAT - Cristo

Área identificada:

Sim

Área devidamente cercada:

Sim

Conjunto moto bomba reserva:

Sim

Extintores de incêndio adequados:

Sim

Instalações elétricas adequadas:

Sim

Drenagem de água de gaxetas:

Sim

Vazamento aparente:

Não

Estrutura civil em perfeitas condições:

Sim

Instalações operacionais limpas:

Sim

Instalação operacionais organizadas:

Sim



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



7. RELATÓRIO

A **EEAT Oswaldo Cunha Leme** é a principal elevatória do sistema de abastecimento de água do município. É responsável pelo abastecimento de grande parte do município direta ou indiretamente, suprimindo as demais elevatórias. A Estação Elevatória conta com três conjuntos de bombas e suas respectivas reservas. Estas abastecem diferentes adutoras que por sua vez interligam-se com diferentes setores de abastecimento.

A sala da EEAT está localizada na mesma área da ETA de mesmo nome, do prédio administrativo, do almoxarifado e pátio de veículos da Concessionária Conta com cercamento de alambrado externo, porém sem subdivisões internas que a separe das demais unidades operacionais.

Conforme Termo de Vistoria nº 065/2023, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Consta-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A **EEAT Correa Porto**, possui vazão média de 39 l/s. Está localizada na área da ETA e Captação de mesmo nome, atualmente desativadas. A EEAT Correa Porto é responsável pelo abastecimento da região leste do município.

Conforme Termo de Vistoria nº 066/2023, verifica-se que as instalações operacionais, a identificação da área, o cercamento, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

Conjunto moto-bomba encontra-se instalado e operante.

A EEAT não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

O **Booster José Gomes**, possui vazão média de 35 l/s. Está localizado na área do Reservatório de mesmo nome.

Verifica-se, conforme Termo de Vistoria nº 067/2023, que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O Booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

A área está devidamente cercada e identificada.

O **Booster Jd. Aero Porto**, possui vazão média de 4,44 l/s. Está localizado na área do Reservatório de mesmo nome.

Verifica-se, conforme Termo de Vistoria nº 068/2023, que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O Booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



gaxetas.

O booster não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

A **EEAT Areia Branca**, possui vazão média de 8,3 l/s. É responsável pelo abastecimento da região sul do município. Conforme Termo de Vistoria nº 069/2023, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O Booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Consta-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

O booster não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A moto bomba reserva encontra-se em regime de estoque na ETA Oswaldo Cunha Leme, sendo a mesma verificada pela equipe de fiscalização da ARMPF.

O **Booster Vila Real**, possui vazão média de 22,2 l/s. Está localizada na mesma área do Reservatório Vila Real. É responsável pelo abastecimento de bairros da região norte do município.

Conforme Termo de Vistoria nº 70/2023, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

O booster conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

O booster não apresenta instalações elétricas exposta ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

A **EEAT Cristo**, possui vazão média de 65 l/s, é responsável pelo abastecimento da região norte do município.

Conforme Termo de Vistoria nº 071/2023, verifica-se que as instalações operacionais, a limpeza e a estrutura civil, encontram-se adequadas.

A Estação conta com extintor de incêndio, carregado e dentro do prazo de validade.

As instalações hidráulicas não apresentam vazamentos aparentes. Constata-se há existência de drenagem de água de gaxetas.

A EEAT não apresenta instalações elétricas aparente ou fios desencapados.

A área está devidamente cercada e identificada.

8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

Não foram detectadas não conformidades neste fiscalização.

9. CONCLUSÃO

Conclui-se, conforme termos de vistorias, que todas as Estações Elevatórias de Águas Tratada (EEATs) encontram-se adequadas, apresentando: Instalações operacionais limpas e organizadas; contam com extintor de incêndio carregado e dentro do prazo de validade; não apresentam vazamentos aparentes, cabos expostos ou desencapados; as áreas estão devidamente cercadas e identificadas; possuem drenagem de água de gaxetas.

As EEAT que não apresentam conjunto moto bomba instalados, contam com bomba reserva em regime de estoque, sendo as mesmas



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



verificadas, no momento da fiscalização.

Porto Ferreira, 12 de junho de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi - Analista Regulador